



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z o.o.
31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborggeo@laborggeo.krakow.pl

Granica płynności wg Casagrande'a

OBIEKT: Świątkowa Wielka - odbudowa drogi powiatowej nr 1905R w km 10+060 ÷ 10+105

Miejsce pobrania próby: Otwór OW-1

Głębokość pobrania próby: 5,5 m

Rodzaj gruntu: Gлина piaszczysta (Gp) z okruchami piskowca i łupka, plastyczna

ilość uderzeń	wilgotność [%]
12	32.2
22	30.4
36	29.0

$W_n = 21,7 \%$
$W_p = 16,0 \%$
$W_L = 30,0 \%$
$I_p = 14,0 \%$
$I_L = 0,407$

