



## Legenda:

- ZG - kurek główny Dn 50 mm ( istniejący )
- G - gazomierz G10 ( istniejący )
- MAC - rejestrator impulsów MacR4 ( istniejący )
- MAG - zawór samozamykający Dn 40 typu MAG3 ( istn. do przniesienia )
- DEX - detektor gazu ( istniejący )
- D-2 - moduł sterujący ( istniejący )
- SL - sygnalizator optyczno-akustyczny ( istniejący )
- KCO - kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 90 kW ( istniejący )
- KG4p - kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - projektowana
- KG5p - kuchnia gazowa 5 palnikowa z piekarnikiem - projektowana
- - - - - przewód gazowy ( istniejący )
- - przewód gazowy projektowany
- ⊗ - kurek gazowy

"ENERO" S.c. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek i Ewa Pietraszek 38-200 Jasło; ul. Kwiatowa 8L; tel. +48 60556250					
Tytuł:	Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kolaczychach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Adres inwestycji: Kolaczyce dz. nr: 671/6.				
Inwestor:	Powiat Jasielski; ul. Rynek 18, 38-200 Jasło				
Stadium:	Projekt budowlany instalacji gazowej				
Temat rysunku:	Rozwinięcie instalacji gazowej				
Projektant	Podpis	Sprawdzający	Podpis	Skala:	Data:
				1/50	05.2019
				Nr rys:	Nr strony:
mgr inż. Włodzimierz Pietraszek Nr upr. GP-I-VA-7342/91/91 ANB.V. 7342-21/94				3	