



## Legenda:

- ZG - kurek główny Dn 50 mm ( istniejący )
- G - gazomierz G10 ( istniejący )
- MAC - rejestrator impulsów MacR4 ( istniejący )
- MAG - zawór samozamykający Dn 40 typu MAG3 ( istn. do przeniesienia )
- DEX - detektor gazu ( istniejący )
- D-2 - moduł sterujący ( istniejący )
- SL - sygnalizator optyczno-akustyczny ( istniejący )
- KCO - kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 90 kW ( istniejący )
- KG4p - kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - projektowana
- KG5p - kuchnia gazowa 5 palnikowa z piekarnikiem - projektowana
- — — - przewód gazowy ( istniejący )
- — — - przewód gazowy projektowany
- — — - kurek gazowy

| "ENERO" S.c. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek i Ewa Pietraszek<br>38-200 Jasło; ul. Kwiatowa 8L; tel. +48 60556250 |  |        |              |        |            |
|--|--|--------|--------------|--------|------------|
| Tytuł:   | Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kolaczkach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.<br>Adres inwestycji: Kolaczkowa dz. nr. 67/16. |        |              |        |            |
| Inwestor:  | Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło   |        |              |        |            |
| Stadium:   | Projekt wykonawczy instalacji gazowej  |        |              |        |            |
| Temat rysunku:   | Rzut parteru   |        |              |        |            |
| mgr inż.<br>Włodzimierz Pietraszek<br>Nr upr.<br>GP-1-VA-7342/91/91<br>ANB.V. 7342-21/94                                   | Projektant   | Podpis | Sprawdzający | Podpis | Skala:     |
|  |  |        |              |        | 1/50       |
|  |  |        |              |        | 06.2019    |
|  |  |        |              |        | Nr rys:    |
|  |  |        |              |        | Nr strony: |
|  |  |        |              |        | 2          |