

IN.II.272.26.2019

Jasło, 14.08.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych w ramach 3 części - Część 1: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś”, w km 1+800 – 2+685.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie:

„W SST podano, że studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 100 cm oraz 120 cm. Na rys. nr 12 widnieje rura o średnicy 100 cm, trzon z rury z PEHD. Natomiast w przedmiarze jest rura o średnicy 120 cm. Czy Zamawiający dopuszcza standardowe rozwiązanie wykonania studni z kręgów betonowych ? Jaką średnicę studni należy przyjąć.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tradycyjnego rozwiązania z kręgów betonowych. Studnie należy wykonać o średnicy 120 cm.


STAROSTA
Adam Pawluś

Sporządził/ED

