



- Legenda:**
- ZO - zawór odcinający główny Dn 100 mm - istniejący
 - MAG - zawór samozamykający Dn 100 typu MAG3 - projektowany
 - - przewód gazowy - istniejący
 - - przewód gazowy - projektowany

"ENERO" S.c. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek, Ewa Pietraszek 38-200 Jasło; ul Kwiatowa 8L, tel. 4485446, 605056250				
Tytuł	Przebudowa kotłowni gazowo-olejowej w Domu Pomocy Społecznej w Folszu, Folsz 56, gmina Dębówuec			
Stadium	P.B. wymiany kotła c.o. w DPS w Folszu			
Temat rysunku	Rzut kotłowni - instalacja gazowa			
Projektant	Branża	Podpis	Skala	Data
mgr inż. Włodzimierz Pietraszek Nr upr. ANB.V.7342-221/94 GP-I-VA-7342/91/91	sanitarna		1/50	08.2019
			Rys. nr 1	