

IN-II.272.30.2019

Jasło, dnia 13.09.2019r.

**PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej (wymiana kotła c. o.) w ramach zadania pn. „Wymiana kotła c. o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”.**


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t. j. ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o dopuszczenie wydłużenia terminu realizacji zadania pod nazwą: Wymiana kotła c.o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do dwóch miesięcy od podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia termin zakończenia robót; do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

STAROSTA  
  
Adam Pawłus

Sporządził/sprawdził:

MF/ED  
13.09.2019  
