

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu roboty budowlanej polegającej na wykonaniu mostu o ustroju jednoprzęsłowym ramowym, żelbetowym o długości ustroju nośnego mierzoną po osi jezdni równą 15,92 m i całkowitej szerokości obiektu 10,70 m?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu na:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy jednego obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej lub sprężonej o długości całkowitej przęsła minimum 15 m.

STAROSTA

Adam Pawluś